




定格電圧	平均点灯 所要時間	動作回数	口金	適合ランプ
100V	100V に対して 0.5～1.6 秒	60,000 回 以上	E 17	FL 10, 15, 20, 30 FCL15, 20, 30 FPL13, 18, 27 FDL13, 18, 27 FML13, 18, 27

製 図	森 田	2006.10.11	電子点灯管 FE1E 完成図 および 定格表	日立アプライアンス株式会社	
審 査	小 林	2006.12.11		LL- 6776	
承 認	小 林	2006.10.11		A	

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。