




定格電圧	平均点灯 所要時間	動作回数	口金	適合ランプ
200V	200V に対して 0.3～1.0 秒	60,000 回 以上	P21	FL40 FCL40 FPL36

製図	森田	2006.10.11	電子点灯管 FE4P 完成図 および 定格表	日立アプライアンス株式会社	
審査	小林	2006.10.11		LL- 7726	
承認	小林	2006.10.11			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。