






手動式昇降装置のワイヤー引出方向は
A又はA'方向としてください。



2-φ12穴
(電動昇降装置取付用)
4-φ7穴
(手動昇降装置取付用)



安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、
腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。
感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると落下の原因となります。
- ・傾斜天井30°までの天井取付けへ専用です。
壁取付けはしないでください。落下の原因となります。
- ・適合器具以外の器具と組合せて使用しないでください。
落下の原因となります。

適合器具

昇 降 装 置	MNC07 (08) : 電動式
	H-5 (6) : 手動式
吊 具	MSN406
反 射 笠	MK10010
笠用ガード	ML1003G

付属部品: 昇降装置取付用ネジ類

特記事項	先方記号	電 圧 (V)	数 量	5			
				4			
形式 体育館用ガード(1000W用) MNA10104	小野 長谷川 深谷	8.5kg	器具質量	3	ガード	SWRM φ5	ユニクロメートル処理
				2	取付台	SS	13.2 ユニクロメートル処理
				1	取付金具	SS	14.5 ユニクロメートル処理
		適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考