

日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LED逆富士形	天井	反射率	80%			70%				50%			30%			0%			
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%		
				床	10%														0%
					室指数	固有照明率 S/H=1.0													

形式: NC4ACP	室指数	固有照明率 S/H=1.0														

〈備考〉キャノースイッチ付	0.6	0.56	0.44	0.36	0.55	0.43	0.36	0.31	0.42	0.35	0.30	0.41	0.35	0.30	0.28
	0.8	0.66	0.54	0.46	0.64	0.53	0.46	0.40	0.51	0.45	0.40	0.50	0.44	0.39	0.37
	1	0.72	0.61	0.53	0.70	0.60	0.53	0.47	0.58	0.51	0.46	0.56	0.50	0.46	0.43
	1.25	0.78	0.68	0.60	0.76	0.67	0.60	0.54	0.64	0.58	0.53	0.62	0.57	0.52	0.49
	1.5	0.82	0.73	0.66	0.80	0.72	0.65	0.60	0.69	0.64	0.59	0.67	0.62	0.58	0.55
	2	0.88	0.80	0.74	0.86	0.79	0.73	0.68	0.76	0.71	0.67	0.74	0.69	0.66	0.62
	2.5	0.92	0.85	0.79	0.90	0.83	0.78	0.73	0.81	0.76	0.72	0.78	0.74	0.71	0.67
	3	0.94	0.88	0.83	0.92	0.86	0.82	0.77	0.84	0.79	0.76	0.81	0.77	0.74	0.71

光源形式	4	0.97	0.92	0.88	0.95	0.91	0.87	0.83	0.88	0.84	0.81	0.85	0.82	0.79	0.76
	5	0.99	0.95	0.91	0.97	0.94	0.90	0.87	0.91	0.88	0.85	0.88	0.85	0.83	0.79

器具光束	7	1.02	0.99	0.96	1.00	0.97	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.91	0.89	0.88	0.84
	10	1.04	1.02	1.00	1.02	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.88

器具効率 Ft= 100%					
上方光束 Fu= 3.5%					
下方光束 Fd= 96.5%					
最大取付間隔					
A-A 1.30 H					
B-B 1.28 H					
保守率	良	0.88			
	中	0.86			
	否	0.81			
光度 (cd/1000 lm)					
	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	310	310	310		
10	303	307	306		
20	289	289	290		
30	268	265	267		
40	237	232	234		
50	198	187	194		
60	156	140	150		
70	114	88	102		
80	70	32	56		
90	44	1	28		
100	25		15		
110	17		6		
120	6				
130					
140					
150					
160					
170					
180					

単体照度分布(初期値)

800 600 400 200

3.0 1.5 0.0 1.5 3.0

0.0 1.5 3.0

A← 水平距離(m) →B

0-200
200-400
400-600
600-800
800-1000

配光曲線
(cd/1000 lm)

180 150 120 90 60 30 0

350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

A
B
C-C'