



## 日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LEDトラフ形	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		床	10%													
形式: PC4ACP		室指数	固有照明率 S/H=1.0													
〈備考〉キャビースイッチ付		0.6	0.56	0.44	0.36	0.55	0.43	0.36	0.31	0.42	0.35	0.30	0.40	0.34	0.30	0.27
		0.8	0.66	0.54	0.46	0.64	0.53	0.45	0.40	0.51	0.44	0.39	0.49	0.43	0.39	0.36
		1	0.72	0.61	0.53	0.70	0.60	0.52	0.47	0.57	0.51	0.46	0.55	0.50	0.45	0.42
		1.25	0.78	0.68	0.60	0.76	0.66	0.59	0.54	0.64	0.58	0.53	0.61	0.56	0.52	0.49
		1.5	0.82	0.73	0.66	0.80	0.71	0.65	0.59	0.69	0.63	0.58	0.66	0.61	0.57	0.54
		2	0.88	0.80	0.74	0.86	0.78	0.73	0.68	0.76	0.70	0.66	0.73	0.68	0.65	0.61
		2.5	0.91	0.84	0.79	0.89	0.83	0.77	0.73	0.80	0.75	0.71	0.77	0.73	0.70	0.66
		3	0.93	0.87	0.82	0.91	0.86	0.81	0.77	0.83	0.79	0.75	0.80	0.76	0.73	0.69
		4	0.97	0.92	0.87	0.95	0.90	0.86	0.82	0.87	0.83	0.80	0.84	0.81	0.78	0.74
光源形式		5	0.99	0.95	0.91	0.97	0.93	0.90	0.86	0.90	0.87	0.84	0.87	0.84	0.82	0.78
器具光束		7	1.01	0.98	0.95	0.99	0.97	0.94	0.92	0.93	0.91	0.89	0.90	0.88	0.87	0.82
		10	1.03	1.01	0.99	1.01	0.99	0.98	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.90	0.86

器具効率 Ft=	100%
上方光束 Fu=	5.2%
下方光束 Fd=	94.8%
最大取付間隔	
A-A	1.30 H
B-B	1.28 H
保守率	良 0.88
	中 0.86
	否 0.81

単体照度分布(初期値)



光度 (cd/1000 lm)	最大取付間隔			保守率	
	A-A	B-B	C-C	良	中
0	303	303	303	0.88	0.81
10	298	298	298	0.86	0.81
20	286	286	285	0.86	0.81
30	263	259	261	0.86	0.81
40	232	226	230	0.86	0.81
50	198	186	192	0.86	0.81
60	154	137	146	0.86	0.81
70	108	86	98	0.86	0.81
80	73	35	57	0.86	0.81
90	42	3	27	0.86	0.81
100	23	1	14	0.86	0.81
110	16	1	9	0.86	0.81
120	12		8	0.86	0.81
130	10		6	0.86	0.81
140	8		4	0.86	0.81
150	4		3	0.86	0.81
160	3		1	0.86	0.81
170	3		2	0.86	0.81
180				0.86	0.81

配光曲線

