





安全に関するご注意

1. 軒下用器具です。浴室などの湿気の多い場所、サウナなど高温になる場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電や火災の原因となります。
2. 天井埋込み専用器具です。天井直付けや壁面及び床面には取付けないでください。
3. 傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
4. 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。過熱して火災の原因となります。
5. 住宅以外での断熱施工天井で使用する場合は断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



使用に関するご注意

1. LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
3. 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
4. 調光器との併用はできません。
5. 調光タイプ人感センサスイッチとの組合わせはできません。接点タイプ人感センサスイッチをご使用ください。
6. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、感度電流の設定に注意してください。不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの場合は、漏電ブレーカに接続する本器具の台数を最大60台としてください。
6. ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。不備があると天井の破損、落下の原因となります。
7. 取付け面に凸凹がある場合、パッキンとの隙間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。
8. 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
9. 光を直視することはやめてください。長時間直視すると目を痛める原因となります。
10. 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。
11. 被照射面との距離は10cm以上離してください。被照射物の変形、変色の原因となります。
12. 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。

定格電圧:100V/200V

特記事項

形式 LEDダウンライト(軒下用)
丸山
中澤
中澤
WLDE3304

先方記号

0.9kg

器具質量

電圧(V)

17.5W

適合ランプ

数量

W・数

品番

8	パッキン	シリコン	乳白色半透明
7	電源ユニット		
6	取付パネ	SUS	t 0.5
5	LEDモジュール		
4	カバー	アクリル	パッキン付
3	枠	PC+ABS	白色
2	反射板	PC	白色
1	本体	ADC	白色
	部品名	材質	備考