

# 特殊品および各種仕様の製作一覧

## ● ブライン仕様 水冷式冷専[低温用 & シェルアンドチューブ式 低温用]

記号の説明 ○:標準仕様で装備 ○:改造対応可能機種 -:改造対応対象外の機種 空欄:改造対応を行わない機種

項目	製品仕様		水冷式冷専[型式](相当馬力)					水冷式冷専[型式](相当馬力)					備考				
			低温用 [RCUP90L2~RCUP900L2]					シェルアンドチューブ式 低温用 [RCUP1320LZ3T~RCUP5100LZ3T]									
			3	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60		80	100	120	150
応用製品	水冷ヒートポンプ式チラーユニット																
	屋外設置型チラーユニット								○	○	○	○	○	○	○		
	年間暖房型チラーユニット		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	中温仕様チラーユニット		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
電気関係	特殊電圧	主電源 400V/50Hz 440V/60Hz	トランス付き200V	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○	○	○	○	○	
			トランス付き200V(操作部のみトランス付き100V)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○	○	○	○	○	○	○
		主電源 200V	別電源200V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			操作部のみトランス付き100V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		別電源200V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	公共建築工事標準仕様		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	進相コンデンサー取付け		○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	○	
	積算時間計取付け		○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	電流計取付け									○	○	○	○	○	○	○	
	断水保護開閉器 作動信号受け	冷却水用・冷水用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		冷(温)水用のみ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	電圧計取付け									○	○	○	○	○	○	○	
	警報表示	警報用ブザー取付け								○	○	○	○	○	○	○	
		一括警報表示灯取付け		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		個別警報表示灯取付け		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		外部信号出力		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	遠方操作	遠隔操作端子取付け		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		DC24Vパルス信号受け		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	圧縮機運転信号出力									○	○	○	○	○	○	○	
外部サーモスタット制御仕様		◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
2温度設定機能									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
圧縮機自動ローテーション制御		-	-	-	-	◎	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	◎		
デマンド制御(外部容量制御)機能						○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
冷凍サイ	圧力連成計取付け		○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	赤水防止用水冷却器仕様		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※4	◎※4	◎※4	◎※4	◎※4	◎※4	◎※4	
その他	耐塩害処理	耐塩害仕様	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		耐重塩害仕様	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	キャビネット塗装色変更									○	○	○	○	○	○	○	
	空気側熱交換器吸込網取付け		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	圧縮機室防音材貼付け仕様																
	水配管フランジ(JIS10K)接続仕様									○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	
	圧縮機下部ヘッドレンバン取付け									○	○	○	○	○	○	○	
	圧縮機低温部保冷仕様									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
電気箱扉鍵取付け																	

上記以外のものにつきましてはご相談に応じておりますので、最寄りの弊社営業本部・支店までお問い合わせください。

注記 ※1. 進相コンデンサー取付けは対応不可。  
 ※2. 特殊電圧仕様の場合には取付不可。  
 ※3. オプション部品が必要。  
 ※4. 冷却水配管側(凝縮器)は非対応。  
 ※5. ブライン配管は標準装備。冷却水配管のみ改造。